

ACM

Carrer València 231, 6a

08007 Barcelona

Benvolguts senyors,

Ara que han passat 2 anys des del començament de la pandèmia del Covid-19, sembla que comencem a recuperar els nostres hàbits de vida i això inclou la celebració de festes patronals.

Per aquest motiu, ens posem en contacte amb vosaltres per recordar-vos el procediment de gestió d'aquests contractes de caràcter eventual (Festes, Orquestres, recintes firals...) que se sol·liciten per donar subministrament elèctric a aquests esdeveniments.

La sol·licitud de contracte es pot gestionar amb qualsevol comercialitzadora. En cas de presentar-se a ENDESA, cal fer-ho amb una antelació de 15 dies previs a la data de començament de l'esdeveniment. Si no es compleix aquest termini, ENDESA no podrà garantir el subministrament per a la data sol·licitada.

A la sol·licitud de l'Ajuntament, que haurà d'estar convenientment signada per qui correspongui, hauran d'aparèixer les dades:

- Data prevista d'alta del subministrament.
- Data prevista de baixa del subministrament.
- CUPS i adreça del subministrament.
- Si desitgen facturació electrònica i, en cas afirmatiu, els agrairíem ens indicaran els codis DIR per CUPS.
- CIE de la instal·lació degudament signat per un instal·lador autoritzat o organisme competent.
- Potències contractar en tots els períodes:
 - Per a tarifes 2.0TD (potència $\leq 15\text{kW}$): P1 i P2
 - Per a tarifes 3.0TD (potència $> 15\text{kW}$): P1 a P6.
- Mesura Directa/Indirecta: Els indiquem que recentment hi ha hagut un canvi en els rangs de potència en què aplica la mesura indirecta. Això suposa que, si la potència a contractar és més gran de 43,648 KW, l'equip de mesura ha de ser indirecte (amb transformadors d'intensitat), per la qual cosa, si la mesura és directa, preguem que es contracti per sota de la potència indicada.

S'adjunta una taula de potències per orientar a l'elecció de la potència.

ALTES i MODIFICACIONS		
Tensió Nominal de la Xarxa (V)	3x133/230	3x230/400
Obligatori indirecta superior a (Kw.) (>)	25,097	43,648
Opcional directa/indirecta entre (Kw.) ($\geq$ y $\leq$)	17,955 y 25,097	31,050 y 43,648
Obligatori directa inferior a (Kw.) (<)	17,955	31,050

- Si la instal·lació està preparada per a mesura indirecta, els transformadors d'intensitat instal·lats han d'estar donats d'alta als sistemes d'EDistribució. Per fer-ho, cal que envieu un correu a la bústia gestcal_alta_edm@enel.com amb les dades dels mateixos.

- o Persona de contacte amb telèfon i e-mail.

Tota aquesta documentació haurà de ser enviada a l'email sgp.acm@endesa.es.

Sense cap altre particular

Atentament

Albert Pagès Gómez

ALBERT PAGES (R:
A81948077)

2022.05.03 15:51:55 +02'00'

Responsable Territorial

Administracions Públiques Catalunya

Endesa Energía, S.A.U.